

【 令和8年度 】

[法第8条の4 (閲覧用記録簿)] 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却施設]

・処分した一般廃棄物の種類及び数量[規4条の7第1号イ]

区分	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
一般廃棄物	搬入量 (t/月)	4,257.73	4,317.27					
	花巻市 (t/月)	1,971.45	2,008.96					
	北上市 (t/月)	1,713.37	1,741.52					
	遠野市 (t/月)	468.21	453.56					
	西和賀町 (t/月)	104.70	113.23					
区分	(単位)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	搬入量 (t/月)							8,575.00
	花巻市 (t/月)							3,980.41
	北上市 (t/月)							3,454.89
	遠野市 (t/月)							921.77
	西和賀町 (t/月)							217.93

・燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置 (連続測定記録) [規4条の7第1号ロ]

(固形燃料を受入れる場合は別途記録すること)

測定項目及び測定位置	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却炉内ガス温度(℃)	1号炉	1,163	1,167								-	-	-
	2号炉	1,149	1,145								-	-	-
ボイラ出口ガス温度(℃)	1号炉	220	220								-	-	-
	2号炉	214	216								-	-	-
ろ過式集塵機入口ガス温度(℃)	1号炉	160	160								-	-	-
	2号炉	160	160								-	-	-
煙突入口CO濃度(ppm)	1号炉	7	7								-	-	-
	2号炉	8	9								-	-	-

※測定値は毎月の連続記録の平均値を記載(小数点以下切捨て)

※連続測定記録は岩手中部クリーンセンターで閲覧可能

・ばいじんの除去の実施状況 [規4条の7第1号ハ]

項目	区分	ばいじんの除去を行った月日
冷却設備	1号炉	毎日
	2号炉	
排ガス処理設備	1号炉	連続
	2号炉	

・排ガスの分析結果 (6月に1回以上又は1年に1回以上) [規4条の7第2号ニ]

項目	単位	規制値	測定頻度	測定結果			
採取位置				1号炉 煙突			
採取した年月日							
測定結果が得られた日							
測定項目	ダイオキシン類	ng-TEQ/mN	0.1以下	年1回以上			
	ばいじん	g/m ³ N	0.08以下	年2回以上			
	硫黄酸化物	ppm	1100以下				
	塩化水素	ppm	430以下				
	窒素酸化物	ppm	250以下				

項目	単位	規制値	測定頻度	測定結果			
採取位置				2号炉 煙突			
採取した年月日							
測定結果が得られた日							
測定項目	ダイオキシン類	ng-TEQ/mN	0.1以下	年1回以上			
	ばいじん	g/m ³ N	0.08以下	年2回以上			
	硫黄酸化物	ppm	1100以下				
	塩化水素	ppm	430以下				
	窒素酸化物	ppm	250以下				