

【 令和8年度 】

〔法第8条の4（閲覧用記録簿）〕 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔焼却施設〕

・処分した一般廃棄物の種類及び数量〔規4条の7第1号イ〕

| 区 分   |      | (単位)  | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 |           |
|-------|------|-------|----------|----------|----------|----|----|----|-----------|
| 一般廃棄物 | 搬入量  | (t/月) | 4,257.73 | 4,317.27 | 4,430.38 |    |    |    |           |
|       | 花巻市  | (t/月) | 1,971.45 | 2,008.96 | 2,074.69 |    |    |    |           |
|       | 北上市  | (t/月) | 1,713.37 | 1,741.52 | 1,767.41 |    |    |    |           |
|       | 遠野市  | (t/月) | 468.21   | 453.56   | 477.34   |    |    |    |           |
|       | 西和賀町 | (t/月) | 104.70   | 113.23   | 110.94   |    |    |    |           |
| 区 分   |      | (単位)  | 10月      | 11月      | 12月      | 1月 | 2月 | 3月 | 合 計       |
| 一般廃棄物 | 搬入量  | (t/月) |          |          |          |    |    |    | 13,005.38 |
|       | 花巻市  | (t/月) |          |          |          |    |    |    | 6,055.10  |
|       | 北上市  | (t/月) |          |          |          |    |    |    | 5,222.30  |
|       | 遠野市  | (t/月) |          |          |          |    |    |    | 1,399.11  |
|       | 西和賀町 | (t/月) |          |          |          |    |    |    | 328.87    |

・燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置（連続測定記録）〔規4条の7第1号ロ〕

（固形燃料を受入れる場合は別途記録すること）

| 測定項目及び測定位置      | 区分  | 4月    | 5月    | 6月    | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 焼却炉内ガス温度(℃)     | 1号炉 | 1,163 | 1,167 | 1,162 |    |    |    |     |     |     | -  | -  | -  |
|                 | 2号炉 | 1,149 | 1,145 | 1,113 |    |    |    |     |     |     | -  | -  | -  |
| ボイラ出口ガス温度(℃)    | 1号炉 | 220   | 220   | 217   |    |    |    |     |     |     | -  | -  | -  |
|                 | 2号炉 | 214   | 216   | 210   |    |    |    |     |     |     | -  | -  | -  |
| ろ過式集塵機入口ガス温度(℃) | 1号炉 | 160   | 160   | 159   |    |    |    |     |     |     | -  | -  | -  |
|                 | 2号炉 | 160   | 160   | 158   |    |    |    |     |     |     | -  | -  | -  |
| 煙突入口CO濃度(ppm)   | 1号炉 | 7     | 7     | 8     |    |    |    |     |     |     | -  | -  | -  |
|                 | 2号炉 | 8     | 9     | 7     |    |    |    |     |     |     | -  | -  | -  |

※測定値は毎月の連続記録の平均値を記載（小数点以下切捨て）

※連続測定記録は岩手中部クリーンセンターで閲覧可能

・ばいじんの除去の実施状況〔規4条の7第1号ハ〕

| 項 目     | 区分  | ばいじんの除去を行った月日 |
|---------|-----|---------------|
| 冷却設備    | 1号炉 | 毎 日           |
|         | 2号炉 |               |
| 排ガス処理設備 | 1号炉 | 連 続           |
|         | 2号炉 |               |

・排ガスの分析結果（6月に1回以上又は1年に1回以上）〔規4条の7第2号ニ〕

| 項 目        |         | 単位                 | 規制値    | 測定頻度  | 測 定 結 果   |           |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------|--------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 採取位置       |         |                    |        |       | 1 号 炉 煙 突 |           |  |  |  |  |  |  |
| 採取した年月日    |         |                    |        |       | 2026/5/12 | 2026/5/12 |  |  |  |  |  |  |
| 測定結果が得られた日 |         |                    |        |       | 2026/6/5  | 2026/6/10 |  |  |  |  |  |  |
| 測定項目       | ダイオキシン類 | ng-TEQ/mN          | 0.1以下  | 年1回以上 |           | 0.0011    |  |  |  |  |  |  |
|            | ばいじん    | g/m <sup>3</sup> N | 0.08以下 | 年2回以上 | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |
|            | 硫黄酸化物   | ppm                | 1100以下 |       | <0.42     |           |  |  |  |  |  |  |
|            | 塩化水素    | ppm                | 430以下  |       | 2.60      |           |  |  |  |  |  |  |
|            | 窒素酸化物   | ppm                | 250以下  |       | 66.00     |           |  |  |  |  |  |  |

| 項 目        |         | 単位                 | 規制値    | 測定頻度  | 測 定 結 果   |           |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------|--------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 採取位置       |         |                    |        |       | 2 号 炉 煙 突 |           |  |  |  |  |  |  |
| 採取した年月日    |         |                    |        |       | 2026/5/13 | 2026/5/13 |  |  |  |  |  |  |
| 測定結果が得られた日 |         |                    |        |       | 2026/6/10 | 2026/6/10 |  |  |  |  |  |  |
| 測定項目       | ダイオキシン類 | ng-TEQ/mN          | 0.1以下  | 年1回以上 |           | 0.017     |  |  |  |  |  |  |
|            | ばいじん    | g/m <sup>3</sup> N | 0.08以下 | 年2回以上 | 0.001     |           |  |  |  |  |  |  |
|            | 硫黄酸化物   | ppm                | 1100以下 |       | 0.52      |           |  |  |  |  |  |  |
|            | 塩化水素    | ppm                | 430以下  |       | 2.70      |           |  |  |  |  |  |  |
|            | 窒素酸化物   | ppm                | 250以下  |       | 77.00     |           |  |  |  |  |  |  |