

【 令和8年度 】

〔法第8条の4（閲覧用記録簿）〕 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔焼却施設〕

・処分した一般廃棄物の種類及び数量〔規4条の7第1号イ〕

区 分		(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
一般廃棄物	搬入量	(t/月)	4,257.73	4,317.27	4,430.38	4,494.11			
	花巻市	(t/月)	1,971.45	2,008.96	2,074.69	2,090.68			
	北上市	(t/月)	1,713.37	1,741.52	1,767.41	1,786.13			
	遠野市	(t/月)	468.21	453.56	477.34	497.17			
	西和賀町	(t/月)	104.70	113.23	110.94	120.13			
区 分		(単位)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
一般廃棄物	搬入量	(t/月)							17,499.49
	花巻市	(t/月)							8,145.78
	北上市	(t/月)							7,008.43
	遠野市	(t/月)							1,896.28
	西和賀町	(t/月)							449.00

・燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置（連続測定記録）〔規4条の7第1号ロ〕

（固形燃料を受入れる場合は別途記録すること）

測定項目及び測定位置	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却炉内ガス温度(℃)	1号炉	1,163	1,167	1,162	1,151						-	-	-
	2号炉	1,149	1,145	1,113	1,119						-	-	-
ボイラ出口ガス温度(℃)	1号炉	220	220	217	219						-	-	-
	2号炉	214	216	210	217						-	-	-
ろ過式集塵機入口ガス温度(℃)	1号炉	160	160	159	159						-	-	-
	2号炉	160	160	158	160						-	-	-
煙突入口CO濃度(ppm)	1号炉	7	7	8	7						-	-	-
	2号炉	8	9	7	7						-	-	-

※測定値は毎月の連続記録の平均値を記載（小数点以下切捨て）

※連続測定記録は岩手中部クリーンセンターで閲覧可能

・ばいじんの除去の実施状況〔規4条の7第1号ハ〕

項 目	区分	ばいじんの除去を行った月日
冷却設備	1号炉	毎 日
	2号炉	
排ガス処理設備	1号炉	連 続
	2号炉	

・排ガスの分析結果（6月に1回以上又は1年に1回以上）〔規4条の7第2号ニ〕

項 目		単位	規制値	測定頻度	測 定 結 果							
採取位置					1 号 炉 煙 突							
採取した年月日					2026/5/12	2026/5/12						
測定結果が得られた日					2026/6/5	2026/6/10						
測定項目	ダイオキシン類	ng-TEQ/mN	0.1以下	年1回以上		0.0011						
	ばいじん	g/m ³ N	0.08以下	年2回以上	<0.001							
	硫黄酸化物	ppm	1100以下		<0.42							
	塩化水素	ppm	430以下		2.60							
	窒素酸化物	ppm	250以下		66.00							

項 目		単位	規制値	測定頻度	測 定 結 果							
採取位置					2 号 炉 煙 突							
採取した年月日					2026/5/13	2026/5/13						
測定結果が得られた日					2026/6/10	2026/6/10						
測定項目	ダイオキシン類	ng-TEQ/mN	0.1以下	年1回以上		0.017						
	ばいじん	g/m ³ N	0.08以下	年2回以上	0.001							
	硫黄酸化物	ppm	1100以下		0.52							
	塩化水素	ppm	430以下		2.70							
	窒素酸化物	ppm	250以下		77.00							